

Lubawa, dnia 28.01.2019 r.

Wykonawcy

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie udziela wyjaśnień w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie istniejącego oddziału łóżkowego.

1. Pytanie:

Proszę o odpowiedź czy wszystkie zalecenia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zawarte w postanowieniu ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego są objęte zapytaniem ofertowym.

Odpowiedź:

Tak.

2. Pytanie:

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej dn. 24.01.2019 r. proszę o odpowiedź, czy oferta ma dotyczyć I i II kondygnacji według dokumentacji projektowej, czy tylko jednej kondygnacji. Jeżeli jednej kondygnacji proszę wskazać której.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego dokumentacją techniczną, zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy i remontu I kondygnacji obiektu.