

Puławy, dnia 20 maja 2019 r.

**Zamawiający:**

Zielony Wojszyn sp. z o.o.  
ul. Zielona 19 24-100 Puławy

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA**

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. "Zakup i montaż fabrycznie nowego wyposażenia do pokoi i łazienek oraz wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów na potrzeby realizacji projektu pn. "Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii Zielony Wojszyn", Zamawiający przekazuje pytanie Wykonawcy zadane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz udziela odpowiedzi.

**Pytanie:**

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 16.05.2019 zamieszczonego na stronie baza konkurencyjności "Zakup i montaż fabrycznie nowego wyposażenia do pokoi i łazienek oraz wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów na potrzeby realizacji projektu pn. "Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii Zielony Wojszyn":

- Czy dopuszczacie Państwo możliwość zamontowania mniejszej ilości klimatyzatorów zewnętrznych, ale które będą spełniać wymogi techniczne zawarte w zapytaniu, tj.  
o wydajności chłodzenia co najmniej 2,45 kW i wydajności grzania min. 2,7 kW oraz o przepływie powietrza m<sup>3</sup>/ha nie mniejszej niż 470 m<sup>3</sup>/ha oraz o poziomie mocy akustycznej max 50 dB(A). Klimatyzatory mają zapewnić warunki klimatyzacyjne dla 10 pomieszczeń o kubaturze ok. 1500 m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zapytania ofertowego pn. Zakup i montaż fabrycznie nowego wyposażenia do pokoi i łazienek oraz wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów na potrzeby realizacji projektu pn. "Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii Zielony Wojszyn":  
informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie mniejszej ilości klimatyzatorów zewnętrznych, O ILE będą spełniać wymogi techniczne zawarte w zapytaniu dotyczącym klimatyzatorów.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Mirosław Skwarek