



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska  
Fundusz Spójności

Numer ogłoszenia: 22562

Konin, dn.02.10.2019r.

#### Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania: **Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji odpopielania spod elektrofiltra kotła K-7 w Elektrowni Konin** w ramach przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20, 25.09.2019r. w poniżej określonym zakresie:

20.09.2019r.

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na " Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji odpopielania spod elektrofiltra kotła K-7 w Elektrowni Konin " na dzień 08.11.2019.

Ze względu na skomplikowane i czasochłonne procedury związane ze składaniem ofert obowiązujące w naszej firmie nie zdążymy przygotować oferty w wymaganym obecnie terminie. Zależy nam bardzo na uczestniczeniu w przedmiotowym postępowaniu. Liczymy na zrozumienie ze strony Zamawiającego.

25.09.2019r.

W specyfikacji technicznej Część II brak jest informacji dotyczących ostatecznych parametrów instalacji odpopielania kotła K7 (podane są jedynie wstępne dane z zastrzeżeniem ich zmiany po wyborze dostawcy kotła i elektrofiltru), takich jak:

- temperatura popiołu
- sumaryczna ilość popiołu powstającego ze spalania biomasy
- wypad popiołu z poszczególnych stref/lejów elektrofiltru oraz ostateczna ilość lejów
- założeń dotyczących rozmieszczenia lejów i wymiarów budynku elektrofiltru
- wydajność transportu popiołu ze złoża w przypadku konieczności wyprowadzenia części złoża w celu usunięcia frakcji gruboziarnistych ze złoża
- informacja o dostawcy blokowego systemu automatyki podczas, gdy w zakresie Wykonawcy jest Algorytm sterowań, regulacji i zabezpieczeń układu odprowadzania i magazynowania odpadów paleniskowych (popiołu i

żuźła) oraz ich implementacja (wraz z uruchomieniem i optymalizacją) w blokowym systemie automatyki i zabezpieczeń

- określenie granic dostaw na media: powietrze sprężone dla potrzeb technologii, remontów i AKPiA, woda (jeżeli jest wymagana), odprowadzenie ścieków (jeżeli wystąpi)

Brak powyższych informacji utrudnia w znacznym stopniu złożenie oferty wraz z określeniem i wyceną rzeczywistego zakresu prac niezbędnych do realizacji zadania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do momentu uzyskania ostatecznych danych stanowiących niezbędne założenia do doboru instalacji odpowielania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 07.10.2019r. na dzień **30.10.2019r.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Karol Sobczak