



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Numer ogłoszenia: 24031

Konin, dn. 31.10.2019r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu prowadzonego dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający koryguje omyłkową odpowiedź do punktów 4 i 5 z dnia 29.10.2019r. opublikowaną w dniu 31.10.2019r. Poprawne odpowiedzi przedstawiają się jak niżej.

4. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu pkt 2.1 SIWZ o brzmieniu:” Zabudowie instalacji podawania biomasy, w skład której wejdą zasobniki (silosy) biomasy o zakładanej minimum 2 godzinnej retencji wraz z podajnikami podawania paliwa do paleniska i z układem zabezpieczenia ppoż.”

Na:

” Zabudowie instalacji podawania biomasy, w skład której wejdą zasobniki (silosy) biomasy o zakładanej minimum 60 minutowej retencji wraz z podajnikami podawania paliwa do paleniska i z układem zabezpieczenia ppoż.”

Uzasadnienie zmiany:

Wymagana pierwotnie 2 godzinna retencja (dla dwóch zasobników) jest niemożliwa do realizacji ze względu na ograniczoną słupami kotłowni przestrzeń w rejonie kotła. Umieszczenie zbiorników poza budynkiem kotłowni wiązałoby się ze znacznymi kosztami oraz mogłoby powodować mniejszą dyspozycyjność instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu 2.1. SIWZ.

5. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu pkt 2.4.3 SIWZ o brzmieniu: " Wykonawca wykona nowy, dedykowany dla biomasy układ podawania paliwa, w skład którego będą wchodzić dwa silosy zapewniające retencje minimum 2 godzinną i podajniki biomasy"

Na

" Wykonawca wykona nowy, dedykowany dla biomasy układ podawania paliwa, w skład którego będą wchodzić dwa silosy zapewniające retencje minimum 60 minutową i podajniki biomasy"

Uzasadnienie zmiany jak w punkcie powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu 2.4.3. SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Karol Sobczak