



Zielona Góra, 17.04.2020 r.

JRP-¹⁰³...../20

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-02**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla Zadania pn.: „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”, nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-02.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla Zadania pn.: „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”, nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-02, informują, że wpłynęło pytania dotyczące wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.

Ponizej Zamawiający przedstawia pytanie oraz odpowiedź, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanej w PFU metody renowacji kanałów przy pomocy rękawa utwardzanego (CIPP) z zastosowaniem żywicy poliestrowej, zastosowanie modułów renowacyjnych z polimerobetonu?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający **nie dopuszcza**, jako rozwiązanie równoważne do opisanej w PFU metody renowacji kanałów przy pomocy rękawa utwardzanego (CIPP) z zastosowaniem żywicy poliestrowej, zastosowania modułów renowacyjnych z polimerobetonu.

PREZES ZARZĄDU

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski