



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



JRP-196/20

Zielona Góra, 30.06.2020r.

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu  
nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-04

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla Zadania pn.: „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych”, nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-05.**

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla Zadania pn.: „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych”, nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-05 informują, że wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.

Poniżej Zamawiający przedstawia pytania oraz odpowiedzi, które należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert:

**Pytanie nr 4:** Proszę o wskazanie miejsca, do którego mamy doprowadzić instalację sieci światłowodowej.

**Odpowiedź nr 4:** Sieć światłowodową należy zaprojektować pomiędzy pomieszczeniem serwerowni (budynek BOT – rejestrator), a projektowanym obiektem.

**Pytanie nr 5:** Proszę o podanie ilości wymaganych kamer na placu oraz hali składowej.

**Odpowiedź nr 5:** Zgodnie z warunkami przyłączenia (załącznik nr 7 do PFU - pkt.5) instalację monitoringu należy zaprojektować na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz. U. z dnia 16.09.2019r. poz. 1755. Ilość kamer będzie wynikała z opracowanej dokumentacji projektowej.

PREZESZARZADU

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski