



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeszów, 03.11.2016r.

A2 Sp. z o.o.
ul. Krajobrazowa 20/E2
35-119 Rzeszów

ODPOWIEDŹ na pytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Zapytania ofertowego na **budowę żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce**. Treść ich jest następująca:

Pytanie 1.

Czy strop parteru może zostać zamieniony ze stropu Technobeton na Teriva

Odpowiedzi:

Strop parteru musi być wykonany w następującej technologii o minimalnych parametrach:

- strop gęstożebrowy o całkowitej wysokości 25 cm.
- konstrukcję stropu stanowią prefabrykowane belki stropowe sprężone strunobetonowe, o wysokości 13 cm w kształcie odwróconej litery T z betonu klasy C50/60 oraz splotów stalowych, które nadają belce początkowy, korzystny stan naprężeń. Zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości minimum 2060 MPa.
- pustaki stropowe produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2, z betonu żwirowego, wibroprasowanego, z czystego cementu (bez dodatków takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy, kamień wapienny) o wymiarach 20 x 20 cm (przy tolerancji wymiarowej 5 mm)
- siatka stalowa zgrzewana z prętów żebrowanych min. #3,5 mm, działająca przeciwskurczowo oraz zapewniająca odpowiedni rozkład obciążeń. Zbrojenie przypodporowe w postaci prętów ze stali zbrojeniowej #8 do #16, prostych lub odgiętych, nad zakończeniem każdej belki.
- monolityzująca strop warstwa nadbetonu o grubości 5 cm, z betonu klasy nie niższej od C 25/30.
- układ belek stropowych zgodnie z rysunkiem K.2

Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

Pytanie 2.

Proszę podać długość ogrodzenia.

Odpowiedź:

Długość ogrodzenia: 105 mb + furka 1,0 m + brama 4,5 m

Pytanie 3.

Proszę podać specyfikację urządzeń kuchennych.

Odpowiedź:

Urządzenia kuchenne nie są objęte przedmiotem zamówienia, po uzgodnieniu układu mebli kuchennych z Zamawiającym należy zostawić wolne miejsce na wbudowanie urządzeń kuchennych. Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie 4

Proszę o rysunek mebli kuchennych

Odpowiedź:

Szczegółowy układ mebli zostanie uzgodniony z wykonawcą na etapie realizacji inwestycji po uzgodnieniu z projektantem wnętrz. Proszę wycenić koszt wykonania mebli na podstawie mb zabudowy.

Pytanie 5.

W opisie technicznym – architektura podane: nawierzchnia placu zabaw – bezpieczna z piasku, natomiast w przedmiarach i zestawieniu materiałów nawierzchnia z granulatu SBR i EPDM.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem i zestawieniem materiałów – nawierzchnia bezpieczna z granulatu SBR i EPDM. Nawierzchnię placu zabaw stanowi wylewana nawierzchnia bezpieczna wykonana z warstwy podkładowej z granulatu SBR gr. 3,0 cm i warstwą wierzchnią z kolorowego granulatu EPDM gr. 1,0 cm spojenych ze sobą klejem poliuretanowym. Wykonane na równym i stabilnym podłożu np. z tłuczni i kłińca. Nawierzchnia spełniająca wymagania normy EN/PN1177 i posiadająca certyfikat upadkowy HIC do 300 cm.

Obrzeże betonowe 6x20 cm szare na podsypce cementowo-piaskowej z nakładkami ochronnymi.

Pytanie 6.

Proszę o podanie koloru okien i rodzaju zastosowanych nawiewników: czy higrosterowalne czy ciśnieniowe. Jeśli okna kolorowe to jedno czy dwustronnie kolor.

Odpowiedź:

Kolor okien: białe obustronnie. Nawiewniki: higrosterowane z możliwością zmiany na ciśnieniowe.

Pytanie 7.

W drzwiach balkonowych klamki z obu stron, czy tylko od wewnątrz klamka z zamkiem na klucz.

Odpowiedź:

W drzwiach balkonowych klamki jednostronne /wewnętrzne/ z zamkiem na klucz.

Pytanie 8.

Jakiej klasy beton na fundament: w opisie B20, w rysunkach B25.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkami: beton B-25

Pytanie 9.

Proszę o podanie wielkości płytek podłogowych i ściennych, kolorystykę i rodzaj.

Odpowiedź:

W wszystkich pomieszczeniach na podłogach przewidziane są płytki gresowe barwione w masie, wielkoformatowe 80x80 i 90x45, rektyfikowane. W pomieszczeniach cokół wykonany z płytek gresowych o wysokości 6 cm.


Stopnice schodów wykończone płytkami gresowymi barwionymi w masie. Szlifowane z nacięciami, antypoślizgowymi 4 x 1 mm. Sposób ułożenia: środkiem biegu schodowego płytki całe, boczne symetrycznie docinane. Łączenie płytki stopnicy z płytką podstopnicy zaokrąglone.

Cokół przy schodach na wysokość 6 cm. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

W pomieszczeniach sanitarnych należy ułożyć glazurę do pełnej wysokości pomieszczeń. W aneksie kuchennym oraz w pomieszczeniu socjalnym glazura na ścianach powyżej blatu roboczego. Format 30x60 cm. Rozmiar płytek i kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

Zamawiający


Prezes Zarządu
mgr inż. Anna Lubaś



A2 Sp. z o.o.

35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 20/E2

NIP 8133712347; REGON 363298248

Tel./fax: 17 859 11 01

Tel. kom. 509 911 055

e-mail: a2spzoo@op.pl