

Olsztyn, dnia 30.01.2018r

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Dotyczy: postępowania znak ZO/PM/1/2018 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w ramach projektu pn. Wymarzone przedszkole” Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

Zamawiający działając na podstawie §VII ust.4 Zapytania Ofertowego, zwanego dalej „ZO” udziela odpowiedzi do treści ZO na: „Wykonanie robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w ramach projektu pn. Wymarzone przedszkole”:

Zapytanie 1

Projekt i przedmiar przewiduje montaż dwóch hydrantów. Brak jest informacji czy do lokalu doprowadzone jest przyłącze z odpowiednim ciśnieniem wody. W przedmiarze ani projekcie nie ma również informacji odnośnie wykonania takiego przyłącza. Proszę o informację odnośnie tego tematu tzn jak ma być zrealizowane zasilanie hydrantów.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na Zapytanie Zamawiający informuje, że hydranty mają zostać wykonane na istniejącej instalacji wodociągowej. Zamawiający nie posiada innych informacji w tym zakresie.

Zapytanie 2

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wentylacji mechanicznej.

Czy lokal jest wyposażony w taką? Jeżeli tak to czy jej wydajność jest odpowiednia i po czyjej stronie jest adaptacja układu wentylacji na potrzeby pomieszczeń przedszkola? Jeżeli po stronie Wykonawcy, proszę o przesłanie materiałów niezbędnych do wyceny takiej adaptacji

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na Zapytanie Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wentylacji mechanicznej a jedynie przewidziana jest wentylacja grawitacyjna z rozprowadzeniem.

Zapytanie 3

W przedmiarze sanitarnym dz. 3 w poz. nr 55 występują grzejniki elektryczne. Proszę o podanie parametrów tych grzejników

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na Zapytanie Zamawiający informuje, że grzejniki elektryczne mają być grzejnikami panelowymi, wypełnionymi olejem mieć moc min. 500 W, wysokość 500 mm, możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C, zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu, Przełącznik włącz/wyłącz, termostat.

W związku z zaistniałą sytuacją w celu zapewnienia odpowiednich terminów określonych w wyżej wymienionych Wytycznych ulegają zmianie następujące zapisy ZO:

1. **W §VI ust.9 pkt 1) otrzymuje brzmienie:** Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składania ofert oznakowanej w sposób następujący:
 - 1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Żłobek i Przedszkole Marzenie Regina Gawrych, pl. Plac Konsulatu Polskiego 1/106, 10-526 Olsztyn. Oferta w postępowaniu ZO/PM/1/2018 na: „Wykonanie robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w ramach projektu pn. Wymarzone przedszkole”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **05.02.2018r. godz.11.00.**
2. **§VIII ust.1 otrzymuje brzmienie:** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Żłobek i Przedszkole Marzenie Regina Gawrych, pl. Plac Konsulatu Polskiego 1/106, 10-526 Olsztyn, lub adres e-mail: biuro@przedszkole-marzenie.pl w terminie do dnia **05.02.2018r. godz.11.00**

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §VII ust. 4 ZO termin składania zapytań upłynął w dniu **24.01.2018r.** W związku z powyższym zgodnie z cytowanym §VII ust. 4 ZO Zamawiający kolejne zapytania pozostawi bez rozpatrywania.